



Obec Jetřichov

Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Naše č.j.:

Vyřizuje

Telefon: 491 582 425

E-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz

Datum: 03.08.2016



Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Veřejná zakázka: **Výměna oken Jetřichov čp. 173**

Zadavatel poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Žádost o dodatečnou informaci byla doručena dne 31.07.2016.

Přesné znění otázky:

1. Pro tvarovou stálost, odpovídající tuhost a především životnost výplní (svislé průhyby rámu křidel vlivem gravitace, eliminace pohybů PVC vlivem dilatace PVC, pevnost svařeného spoje) je klíčovým parametrem síla stěn PVC profilů, uvedený parametr je ošetřen normou ČSN EN 12 608 a profily rozdělují na třídy A, B. Požaduje zadavatel použít profily třídy A dle ČSN EN 12 608 nebo lze nabídnout i profil třídy B?
2. Po prostudování zadávací dokumentace předpokládáme požadavek na obvyklou životnost výplní. Ke splnění tohoto požadavku významnou měrou přispívá osazení ocelových výztuh min. 1,5 mm tloušťky do rámu i křidel výplní. Požaduje zadavatel osadit ocelové výztuhy s minimální tloušťkou 1,5 mm do rámu i křidel výplní ?

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel požaduje použít profily třídy A.
2. Zadavatel požaduje ocelové výztuhy s minimální tloušťkou 1,5 mm do rámu i křidel dodaných oken.

Josef Gorgan
starosta obce